Подающий трубопровод системы ГВС



Примечания:

1. – Позиции приборов указаны в соответствии со спецификацией оборудования
2. – Все размеры, кроме размеров измерительных участков являются справочными, без допусков на сварку. Уточняются при монтаже.
3. – Термометр сопротивления в местном разрезе (выноска I) показан условно, для отображения глубины погружения рабочей части.
4. – К показаниям датчика давления, установленного на подающем трубопроводе ГВС добавляется постоянная составляющая 0,31 м.в.ст., компенсирующая высоту импульсной линии.
5. – Поз. 40 – монтажный комплект ТЭМ-КПА-1-20/2-20-2/20-2,5, производство АО "ТЭМ".

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	100.13-018-АТС	Лист 1.3