



Примечания:

- 1. – Позиции приборов указаны в соответствии со спецификацией оборудования
- 2. – Все размеры, кроме размеров измерительных участков являются справочными, без допусков на сборку. Уточняются при монтаже.
- 3. – Термометр сопротивления в местном разрезе (выноски 1) показан условно, для отображения глубины погружения рабочей части.
- 4. – К показаниям датчика давления, установленного на обратном трубопроводе добавляется постоянная составляющая 0,31 м.в.ст., компенсирующая высоту импульсной линии.
- 5. – Поз. 39 – монтажный комплект ТЭМ-КПА-1-25/2-25-2/25-1,6, производство АО "ТЭМ".

Изм.	Колуч.	Лист	№ год	Подп.	Дата	100.13-018-АТС	Лист
							1.2